

Утверждаю:

Технический директор

ООО «ЭЛТЭК-Инжиниринг»

_____ В. Е. Назаров

«__» _____ 2016г.



АО «КЭАЗ»
Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8
WWW.KEAZ.RU

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ
OptiStart MP

Паспорт

ГЖИК.641200.184ПС

Главный конструктор ПРА

_____ В. Л. Кузюбердин

«__» _____ 2016г.

Разработал

Е. А. Горный

Н. контр.

Н. В. Обровская

Менеджер проектов

С. А. Евтухова

Начальник УТК

В. А. Захарова

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Типоисполнение выключателя и диапазон уставки теплового расцепителя указаны на табличке.

1.2 Номинальное напряжение изоляции 690 В

1.3 Категория применения:

ГОСТ Р 50030.2

A

ГОСТ IEC 60947-1

AC-3

2 Комплект поставки

2.1 Выключатель автоматический защиты двигателя - 1 шт.

2.2 Паспорт (на упаковку) - 1 шт.

3 Гарантии изготовителя

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие параметров выключателей автоматических защиты двигателя требованиям ГОСТ Р 50030.2 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода выключателя автоматического защиты двигателя в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня изготовления.

4 Порядок установки и подготовка к работе

Провести перед монтажом выключателя внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений (сколов, трещин, поломок и т.д.).

Проверить соответствие номинального тока выключателя номинальному току управляемого двигателя или иного оборудования.

Установить выключатель на DIN-рейку выводами вверх или вниз. Допускается отклонение от вертикального положения до 90°.

5 Требования безопасности

Эксплуатация выключателей должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

6 Сведения об утилизации

Выключатель после окончания срока службы подлежит разборке и передаче организациям, которые перерабатывают черные и цветные металлы. Опасных для

здоровья и окружающей среды веществ и материалов в конструкции контактора нет.

7 Свидетельство о приемке

Выключатель соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.2 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Технический контроль произведен _____

8 Сведения об изготовителе

Страна-изготовитель: Корея

Компания: «LS Industrial Systems Co. Ltd.»

Адрес: 1026-6, Hogue-dong, Dongan-gu Anyang-si, Gyeonggi-do

Телефон: +431251624

Сайт: www.lsis.com

Лист регистрации изменений

Изм. · №	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Подп.	Дата
	Изм	Зам.	Новых	Аннулир.				